



LEGENDA	
Blok	Opis
	Punktowa wielodetektorowa czujka dymu i ciepła DMP-100 łącznie zgniazdem DB-100, Satel
	Sygnalizator akustyczny pożarowy, SPP-100, Satel
	Ostrzegacz pożarowy ręczny, ROP-100/PL, Satel
	Centrala sygnalizacji pożaru, CSP-208, Satel
	Kabel YnTKSYekw 1x2x1
	Kabel HDGs 2x1,5
	Kabel HDGs 3x1,5

- UWAGI:
1. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO PRZYKŁADOWE NAZWY ZASTOSOWANEGO OSPRZĘTU - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU INNYCH PRODUCENTÓW POSIADAJĄCYCH RÓWNOWAŻNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCYJNALNE
  2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  3. URZĄDZENIA ŁĄCZYĆ ZGODNIE Z DTR.
  4. W KOŃCOWYM URZĄDZENIU KAŻDEJ Z LINII NALEŻY WPIĄĆ REZYSTOR KOŃCOWY (TERMINUJĄCY)

SIEDZIBA: 47-320 GOGOLIN UL. KASZTANOWA 89 REGON: 532333183 NIP: 7561016114 TEL/FAX KONTAKTOWY: 77 44 60 222 kom.: 502 70 711 email: pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl		 <b>ARCHISKANING</b> SKANOWANIE LASEROWE 3D		SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE : ARCHITEKTONICZNE BUDOWLANE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKOW: MIESZKALNYCH USŁUGOWYCH PRZEMYSŁOWYCH ZABYTKOWYCH	
Rudolf Schnurpfeil					
TEMAT RYSUNKU:					
PLAN INST. SYGNALIZACJI POŻARU- RZUT PIĘTRA					
INWESTYCJA:					
Częściowa przebudowa pomieszczeń 1-go piętra ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Patologii Noworodka, budowa wentylacji wywiewnej i nawiewno-wywiewne oraz gazów medycznych w budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia w Krapkowicach.					
DATA:		LOKALIZACJA:			
1 MARCA 2020		Krapkowice, OS. XXX-LECIA 21, NR EID. GR 91/1, K.M. 10 OBREB: 0011 KRAPKOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160502. 4 KRAPKOWICE			
STADIUM PROJEKTU:		INWESTOR:		SKALA:	
PROJEKT WYKONAWCZY		Krapkowickie Ccentrum Zdrowia, Krapkowice 47-303, OS. XXX-LIECIA 21			1:100
BRANŻA:		PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	NR RYSUNKU
ELEKTRYKA		mgr inż. J. Kurdej	OPL/0309/POOE/07		ISP-1
		SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
		mgr inż. L. Tarnogrodzki	OPL/0310/PWOE/07		
		SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
		inż. A. Garbowski	-----		

© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE, OKONYWANIE JAKICHOLWYCH ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE